



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
JENERATÖR CİHAZI YILLIK BAKIM FORMU



Kodu:DTY.FR.02.4

Yayın Tarihi:01.11.2018

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa no/Sayfa Sayısı:1/1

TARİH	Yapılacak işlemler	AÇIKLAMALAR	PERSONEL İMZA
	Günlük, 3 aylık ve 6 aylık kontroller tekrarlandı mı?		
	Havalandırma borularını kontrol edildi mi?		
	Turbo şarj kompresör çarkı difüzörü temizlendi mi?		
	Hava filtresi ve hava emiş sistemi kontrol edildi mi?		
	Turbo şarj yatak boşluğu kontrol edildi mi?		
	Su pompası kontrol edildi mi?		
	Motor üzerindeki musluklar açılarak soğutma suyu boşaltıldı mı? Sisteme temiz su ve antifiriz koyuldu mu?		
	Titreşim amortisörü kontrol edildi mi?		
Hazırlayan: Teknik Hizmetler Sorumlusu	Kontrol Eden: Kalite Direktörü	Onaylayan: Dekan	