

	KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ YASAL ŞARTLAR VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME LİSTESİ						Doküman Kodu	ENYS-PLN-05
							Yürürlük Tarihi	15.05.2026
							Revizyon Tarihi/No	-
							Sayfa No	1

S.N.	Yasal Gereklik / Diğer Şart	Mevzuat	Resmî Gazete Yayın Tarih/No	Son R.G. Revizyon Tarih/No	Son Revizyon Etkisi	İlgili Madde	Hüküm	Mevcut Durum	Uygunluk Durumu	Aksiyon (Uygun değil ise)	Sorumlu	Gözden Geçirme Sıklığı	Son Gözden Geçirme
1	5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu	web/mevzuat.gov.tr	2.05.2007 26510	25.12.2021 - 31700	YOK	Madde 7	Enerji yöneticisi atanması zorunluluğu (sertifikalı kişi)	10.000 m2 yada 250 TEP ve üzeri enerji tüketimine sahip kamu binası olduğu için Enerji Yöneticisi bulundurulmakta, her yıl Mart ayı sonuna kadar En-Ver portal üzerinden enerji tüketim bilgileri bildirilmektedir.	UYGUN		Enerji Yönetim Birimi ve Üst Yönetim	Yılda 1	
2	Enerji Verimliliği Strateji Belgesi	web/mevzuat.gov.tr	25.02.2012 28215	-	-	SA-06	Kamu kuruluşlarında enerjiyi etkin ve verimli kullanmak	TS EN ISO 50001 belgesi ile ilgili çalışmalar yapılmakta, enerji etütleri yaptırılmaktadır.	UYGUN		Enerji Yönetim Birimi ve Üst Yönetim	Yılda 1	
3	Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğinin Artırılmasına Dair Yönetmelik	web/mevzuat.gov.tr	27.10.2011 28097	06.07.2022 - 31888 02.11.2022 - ETKB Duyurular	-	Mad. 8, 10, 25, 32, 33	madde 25) 10.000 metrekare ya da 250 TEP üzeri Kamu binalarında enerji yöneticisi sertifikalı bir kişi görevlendirme madde 10-c) toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, söz konusu binalar için şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etütü kendi yapar madde 10-ç) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen etütler her dört yılda bir ve (c) bendinde belirtilen etütler her yedi yılda bir yenilenir. Etüt raporları ve belirlenen önlemlere ilişkin uygulama planlarının birer sureti Bakanlığa gönderilir madde 32) Yıllık enerji tüketim bilgilerini Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmek, denetimlerde bilgi talebine cevap vermek madde 32-2) Bakanlığın denetimi sırasında talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi sunmak madde 33) Mevzuata aykırılık tespiti halinde idari para cezası uygulamaları ile karşılaşma riski	Enerji Yöneticisi bulunmakta, her yıl Mart ayı sonuna kadar En-Ver portal üzerinden enerji tüketim bilgileri bildirilmekte ve her 7 yılda bir enerji etütleri yaptırılmaktadır. ISO 50001 belgesine sahip olmak için çalışmaları başlanmıştır. İstenilen tüm belgeler Bakanlığa gönderilmiştir.	UYGUN		Enerji Yönetim Birimi ve Üst Yönetim	Yılda 1	
4	Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	6.07.2018 30470	27.12.2019 - 30991	YOK	Md 5. Md.6 Md.12 Md. 14	MADDE 5 – (1) Denetim, Kanun kapsamında yükümlü ve sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine ve Bakanlık kararlarına uygunluğunun Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen denetim personeli tarafından incelenmesi, izlenmesi ve bunun sonucunda aykırılıkların tespit edilmesi durumunda Kanunda öngörülen yaptırımların uygulanması suretiyle yapılan çalışmalardır. MADDE 6 – (1) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler; a) Denetim personelinin yapacağı denetime izin vermekle ve personelin çalışmasına elverişli bir mekan sağlamakla, MADDE 12- Verilen süre içerisinde mevzuat hükümlerine aykırılığın gerçek veya tüzel kişiler tarafından giderilmemesi halinde, Kanunun 10 uncu maddesinde belirlenmiş yaptırımlar uygulanır. Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanan gerçek veya tüzel kişiler tarafından aynı fiilin idari para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde idari para cezaları iki kat artırılarak uygulanır. MADDE 14 – (1) Başkanlık tarafından verilen idari yaptırım kararı, hakkında denetim yapılan gerçek veya tüzel kişiye 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. (2) Uygulanan idari para cezaları, tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde merkez muhasebe birimine, mal müdürlüklerine veya defterdarlık muhasebe müdürlüklerine gerçek veya tüzel kişiler tarafından ödenir. (3) İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden cezanın dörtte üçü tahsil edilir.	5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na uygunluk sağlanmaktadır.	UYGUN		Enerji Yönetim Birimi ve Üst Yönetim	Yılda 1	
5	TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı	web/mevzuat.gov.tr				Tüm maddeler	Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması	Dokümantasyon hazırlanmış olup onay süreci başlamıştır.	UYGUN		Enerji Yönetim Birimi ve Üst Yönetim	Yılda 1	

S.N.	Yasal Gereklilik / Diğer Şart	Mevzuat	Resmi Gazete Yayın Tarih/No	Son R.G. Revizyon Tarih/No	Son Revizyon Etkisi	İlgili Madde	Hüküm	Mevcut Durum	Uygunluk Durumu	Aksiyon (Uygun değil ise)	Sorumlu	Gözden Geçirme Sıklığı	Son Gözden Geçirme
6	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	5.12.2008 27075	19.02.2022 - 31755	YOK	5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır. Enerji Kimlik Belgesi Enerji Kanunun yayımı itibari ile 10 yıl içerisinde tüm yapılar için zorunludur. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.	Tüm projelendirmeler yönetmelik göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bina enerji etütleri ile birlikte enerji kimlik belgeri hazırlanmıştır.	UYGUN	Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan yapılar için gerekli araştırmalar yapılacaktır	Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Yılda 1	
7	Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	18.09.2002 24880	-		Madde 5- Madde 6	Madde 5- İç tesisatın tasarımı, yapımı, yerleştirilmesi, kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde; değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. İç tesisatta meydana sahip olmayan malzeme kullanılmaz. İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçak veya kazalarına karşı alınacak önlemler hususunda da anılan standartlar geçerlidir. Madde 6- İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyandan dağıtım veya iletim şirketleri sorumlu değildir. İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalara karşı alınacak önlemler hususunda müşterilerin bilgilendirilmesi; ilgisine göre dağıtım şirketi veya iletim şirketinin sorumluluğundadır. Söz konusu önlemlerin alınması ise müşterinin yükümlülüğündedir.	Doğalgaz iç tesisat yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun tasarım ve yerleştirmelerin yapılmasına dikkat edilmektedir.	UYGUN	Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Yılda 1		
8	Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	13.10.2016 29856	27.09.2018 - 30548	YOK	Madde 1 Madde 7	Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz piyasası faaliyetlerine ilişkin tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.	Doğalgaz tarifelerinin belirlenmesi mevzuatındaki hükümler dikkate alınmaktadır.	UYGUN	Enerji Yönetim Birimi, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Dış Hekimliği Fakültesi	Yılda 1		
9	Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	21.08.2001 24500	4.12.2019 - 30968	YOK	Madde 1	Madde-1 Bu Yönetmelik esas itibarıyla, frekansı 100 Hz'in altındaki alternatif akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar	Trafo topraklama ölçümleri yaptırılmış olup binaların topraklama ölçümü için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.	UYGUN	Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Yılda 1		
10	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	4.11.1984 18565	12.01.2020 - 31006	YOK	Madde 2	Madde 2. Yeni kurulacak tesislerde, a.2 - Kurulu tesislerin tamamen değiştirilmesi durumunda, a.3 - Kurulu tesislerde açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda, a.4 - Kurulu tesislerde bozukluk yada değişikliğin yakındaki diğer tesislerde önemli karışıklık yada tehlikeler doğurması durumunda, a.5 - Kurulu bir tesisi esasına etki etmeyecek biçimde yapılacak genişletmelerin, değişikliklerin ve onarımların yalnızca bu bölümlerinde, uygulanır.	Yeni kurulan tesislerde elektrik iç tesisleri yönetmeliğinde belirtilen parametrelere uygun tesisat yapılmaktadır.	UYGUN	Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Yılda 1		
11	Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	03.12.2003 25305	12.01.2020 - 31006	YOK	Madde 8	Madde 8 - Elektrik iç tesislerine ilişkin etüt-öneri raporu, ön proje, kesin proje, uygulama projesi ile varsa, son durum projeleri elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisleri ya da yetkileri dahilinde elektrikle ilgili fen adamları tarafından hazırlanır ve tüm proje nüshalarındaki açıklama yazıları, metraj listeleri, raporlar, şemalar, resimler, planlar ve hesaplar imzalanır.	Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği'ne uygun olarak projelendirme yapılmaktadır.	UYGUN	Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Yılda 1		
12	Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	30.12.2014 29221	10.05.2021 - 31480	YOK	Madde 1	Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum/kuruluş ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.	Yönetmelik ve eklerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak elektrik tesisi/tesisleri yaptırılmaktadır.	UYGUN	Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Yılda 1		

S.N.	Yasal Gerekliklik / Diğer Şart	Mevzuat	Resmi Gazete Yayın Tarih/No	Son R.G. Revizyon Tarih/No	Son Revizyon Etkisi	İlgili Madde	Hüküm	Mevcut Durum	Uygunluk Durumu	Aksiyon (Uygun değil ise)	Sorumlu	Gözden Geçirme Sıklığı	Son Gözden Geçirme
13	Elektrik Piyasası Kanunu	web/mevzuat.gov.tr	30.03.2013 28603	05.07.2022 - 7417	YOK	Madde 17, Geçici Madde 1	Bu Yönetmelik kapsamındaki ilgili maddelerde bahsedilen mevzuatta tanımlandığı şekliyle yürütülür.	Elektrik fiyatlandırma ve ödemelerinde ilgili mevzuata uygunluk sağlanmaktadır.	UYGUN		Enerji Yönetim Birimi, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Dış Hekimliği Fakültesi	Yılda 1	
14	Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	30.11.2000 24246	12.01.2020 - 31006	YOK	8-63 maddeleri arası	Bu Yönetmelik kapsamındaki ilgili maddelerde bahsedilen mevzuatta tanımlandığı şekliyle yürütülür.	Kuvvetli akım tesislerinde yetkin/uzman dışı kimselerin girişine izin verilmemektedir. Elektrik tesislerinin topraklama kontrolleri sağlanmaktadır.	UYGUN		Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Yılda 1	
15	Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	02.01.2014 28870	-	-	25, 26, 27, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43	Bu Yönetmelik kapsamındaki ilgili maddelerde bahsedilen mevzuatta tanımlandığı şekliyle yürütülür.	Bağlantı noktasındaki aktif ve reaktif güçlerin, bağlantı anlaşmasında yer alan sınırlar içinde kalıp kalmadığı takip edilmektedir. İşletmenin işletmesiyle ilgili planlı bir faaliyetin, dağıtım sisteminin öngörülenden farklı bir şekilde işletilmesini gerektirmesi durumunda, dağıtım şirketi haberdar edilmektedir. Sistemde oluşabilecek kazaları önlemek adına sağlık ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Acil durum yönetim planları dağıtım şirketi tarafından hazırlanmaktadır.	UYGUN		Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Yılda 1	
16	Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği	web/mevzuat.gov.tr	12.05.2019 30772	01.10.2022 - 31970	YOK	Mad. 6, 7, 11, 15, 16, 37	Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinin projelendirilmesi, kurulumu, sisteme bağlantısı, kabulü, işletmesi, bakımı ile gerekli görülmesi halinde test ve deney faaliyetleri ilgili standartlarda ve ilgili teknik mevzuatta tanımlandığı şekliyle yürütülür.	Üretim tesisi bulunmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Kayap projesine başvuru yapılmıştır.	UYGUN		Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Yılda 1	
17	Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi	web/mevzuat.gov.tr	12.05.2019 30772	01.10.2022 - 31970	YOK	Mad. 57	Dönem sonuna kadar TEP cinsinden hesaplanan referans tüketimden asgari %30 tasarruf sağlamak üzere enerji verimliliği önlemleri uygulanır.	Bina enerji etütleri yapılmış olup etüt çıktıları doğrultusunda gerekli çalışmalara başlanılmıştır.	UYGUN		Enerji Yönetim Birimi ve Üst Yönetim	Yılda 1	

Hazırlayan Enerji Yönetim Birimi Amiri	Onaylayan Rektör Yardımcısı